



河北省建筑机械材料设备产品质量监督检验站

检 验 报 告

共 2 页 第 1 页

统一编号：Z240612008

样品名称	玻纤网（耐碱玻璃纤维网格布）	型号规格	160g/m <sup>2</sup> 快速法
委托单位	河北兴灿金属丝网制品有限公司	检验类别	型式检验
生产单位	河北兴灿金属丝网制品有限公司	单位地址	河北省衡水市安平张店村村东200米处
抽样地址	--	委托人	宋云鹏
送样数量及规格	5m <sup>2</sup>	生产日期	--
代表批量	--	送样日期	2024-06-12
判定标准	GB/T 29906-2013	检验日期	2024-06-12
商 标	/	样品状态	孔径均匀 无断经破洞
检验项目	单位面积质量、断裂伸长率、耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率		
试验方法	GB/T 29906-2013、GB/T 7689.5-2013、GB/T 9914.3-2013		
检 验 结 论	<p>经检验，所检玻纤网（耐碱玻璃纤维网格布）依据 GB/T 29906-2013所检项目符合标准要求。</p> <div style="text-align: center;">  <p>(检验检测专用章)</p> <p>签发日期：2024-06-20</p> </div>		
备 注	--		

签发：

王卓光

审核：

徐少宁

主检：

吴津

河北省建筑机械材料设备产品质量监督检验站

检 验 报 告

共 2 页 第 2 页

统一编号: Z240612008

序号	检验项目		标准要求	单位	实测结果	单项结论
1	断裂伸长率	经向	≤5.0	%	4.4	合格
		纬向			4.2	
2	单位面积质量		≥160	g/m <sup>2</sup>	161	合格
3	耐碱断裂强力	经向	≥750	N/50mm	795	合格
		纬向			845	
4	耐碱断裂强力保留率	经向	≥50	%	60	合格
		纬向			56	



## 注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无检测、审核、签发人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议、应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 委托检验仅对来样负责。

河北省综合检验检测站



地址：石家庄宫北路11号；灵寿县工业路（安能院内）；鹿泉区远航路8号；

联系电话: 0311-89634755 85920136

邮政编码: 050091

传真: 0311-89634767



# 质量检验合格证

河北兴灿金属丝网制品有限公司  
生产（销售）的耐碱玻璃纤维网格布  
经检验，质量符合GB/T29906-2013标准要求。  
特发此证，有效期三年。

河北省丝网产品质量监督检验站（安平）  
二〇二三年三月三十日

